ГУП КК «Кубаньводкомплекс»

Среднемесячные результаты
физико-химических исследований
качества питьевой воды г. Ейска за Февраль 2020 г.

№ п/п	Показатели качества воды		Единица измерений	Нормативы по СанПиН 2.1.4.1074-01	Насосная станция 4 подъёма	
					Выход в город	Выход в район
1.	Запах	20°	баллы	2	1	1
		60°	баллы	-	1	1
2.	Привкус		баллы	2	1	1
3.	ОМЧ		КОЕ	50	0	0
4.	ОКБ		КОЕ	0	0	0
5.	ТКБ		КОЕ	0	0	0
6.	Цветность		градусы	20(35)	7,2	7,2
7.	Мутность		ЕМФ	2,6	1,09	1,06
8.	Железо (общее)		мг/дм^3	0,3(1,0)	0,12	0,12
9.	pH		ед.pH	6,0-9,0	7,6	7,7
10.	Растворенный кислород		мг/дм^3	-	5,6	9,1
11.	Хлор остаточный		мг/дм^3	0,3-1,2	0,33	0,34
12.	Жесткость общая		°Ж	7,0 (10,0)	0,7	0,7
13.	Щелочность		ммоль/дм^3	-	5,6	5,7
14.	Гидрокарбонаты (расчетные)		мг/дм^3	-	342	348
15.	Перманг.окисляемость		мг/дм^3	5,0	2,0	2,0
16.	Сухой остаток		мг/дм^3	1000(1500)	555	520
17.	Хлориды		мг/дм^3	350,0	101	103
18.	Сульфаты		мг/дм^3	500	66	59
19.	Нитраты		мг/дм^3	45,0	2,1	2,0
20.	Аммоний		мг/дм^3	2,0	0,16	0,15

Ответственный исполнитель _____ **/ Е. Д. Телятников/**

Начальник лаборатории _____ **/ Т.А. Баева/**